



МЧС РОССИИ

**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ростовской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО УСТЬ-ДОНЕЦКОМУ И КОНСТАНТИНОВСКОМУ РАЙОНАМ**

ул. Ленина, 20а р.п. Усть-Донецкий, 346550 Телефоны: (86351) 9-77-88, E-mail: 77gpn_rnd@mail.ru
«Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

р.п. Усть-Донецкий
(место составления акта)

«28» апреля 2016 года
(дата составления акта)

16 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 66**

По адресу/адресам: Ростовская область, г. Константиновск, ул. Донская, №4а.

На основании: распоряжения (приказа) № 66 от 24 марта 2016 года.

была проведена плановая выездная проверка в отношении: объектов защиты – используемых (эксплуатируемых) Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа №1».

Дата и время проведения проверки:

«01» апреля 2016 года с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут «28» апреля 2016 года

Время нахождения на объекте: «06» апреля с 09 часов 00 минут до 11 часов 00 минут.

Продолжительность нахождения на объекте 2 часа.

« » 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность .

« » 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность .

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней/4 часа
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделением надзорной деятельности и профилактической работы по Усть-Донецкому и Константиновскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

Директор Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа №1» Дерезин А.М. 28.03.2016г. [подпись]

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Горбачев Денис Николаевич – дознаватель отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Усть-Донецкому и Константиновскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления

МЧС России по Ростовской области - государственный инспектор Усть-Донецкого и Константиновского районов по пожарному надзору старший лейтенант внутренней службы.

При проведении проверки присутствовали:

Директор Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа №1» Дерезин Анатолий Михайлович.

В ходе проведения проверки:

■ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических, должностных и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
Административное здание			
1	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности - допускается применение напольных покрытий (линолеума) на путях эвакуации из помещений 1 и 2 этажей правого крыла здания, без соответствующих документов, подтверждающих пожарную опасность данных материалов (сертификатов пожарной безопасности).	Постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012г. «О противопожарном режиме» п.33; №123-ФЗ от 22.07.2008г. ст. 4, ст. 151, ч. 6 ст. 134, табл.28; СНиП 21-01-97* п.6.25	МБУ ДО ДЮСШ №1; Директор МБУ ДО ДЮСШ №1
2	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности – допускается отделка стен на путях эвакуации в лестничных клетках отделочными материалами (панелями ДСП), без соответствующих документов, подтверждающих пожарную опасность данных материалов (сертификатов пожарной безопасности).	Постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012г. «О противопожарном режиме» п.33; №123-ФЗ от 22.07.2008г. ст. 4, ст. 151, ч. 6 ст. 134, табл.28; СНиП 21-01-97* п.6.25	МБУ ДО ДЮСШ №1; Директор МБУ ДО ДЮСШ №1
3	Ширина эвакуационных выходов из здания и помещений менее нормативного: - ширина запасного эвакуационного выхода из помещений первого этажа здания – 0,72 м.; - ширина эвакуационного выхода ведущего на лестничную клетку – 0,75 м.	№123-ФЗ от 22.07.2008г. ст.4, ст.151; Постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012г. «О противопожарном режиме» п.33; СНиП П-2-80 п.4.6; СНиП 2.01.02-85* п.4.6; СНиП 21-01-97* п.6.16	МБУ ДО ДЮСШ №1; Директор МБУ ДО ДЮСШ №1
4	В здании не проведена огнезащитная обработка (пропитка) сгораемых деревянных конструкций кровли.	Постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012г. «О противопожарном режиме» п.21; Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008г. ст.4, ст.151; СНиП 21-01-97* п.7.1, п.7.12	МБУ ДО ДЮСШ №1; Директор МБУ ДО ДЮСШ №1

5	Не обеспечено в полном объеме соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности (отсутствует направляющая линия и знаки направления движения на лестничной клетке).	Постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012г. «О противопожарном режиме» п.33, п.43; №123-ФЗ от 22.07.08г. ст. 4, ст.4, ст.151; ГОСТ Р 12.2.143-2009 п.4.1, п.6.6, п.6.7	МБУ ДО ДЮСШ №1; Директор МБУ ДО ДЮСШ №1
6	Не обеспечено наличие указателей направления движения к пожарному гидранту и водоему, являющимися источниками наружного противопожарного водоснабжения с четко нанесенными цифрами расстояния до их местоположения.	Постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012г «О противопожарном режиме» п.55	МБУ ДО ДЮСШ №1; Директор МБУ ДО ДЮСШ №1

Здание конюшни

7	В здании не проведена огнезащитная обработка (пропитка) сгораемых деревянных конструкций кровли.	Постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012г. «О противопожарном режиме» п.21; Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008г. ст.4, ст.151; СНиП 21-01-97* п.7.1, п.7.12	МБУ ДО ДЮСШ №1; Директор МБУ ДО ДЮСШ №1
8	Не обеспечено соблюдение требований при монтаже и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности здания (автоматической установки пожарной сигнализации) – не оборудовано пожарными извещателями помещение кладовой.	Постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012г. «О противопожарном режиме» п.61; №123-ФЗ от 22.07.2008г. ст. 4, ст. 151; НПБ 110-03 п.4; СП 5.13130.2009 п.13.3.2	МБУ ДО ДЮСШ №1; Директор МБУ ДО ДЮСШ №1
9	Осуществляется эксплуатация электрического светильника в складском помещении без защитного колпака, предусмотренного конструкцией светильника.	Постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012г «О противопожарном режиме» п.42	МБУ ДО ДЮСШ №1; Директор МБУ ДО ДЮСШ №1

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. (123-ФЗ от 22.07.2008г. ст.6 часть 1 (п.1,п.2)

▪ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

▪ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

▪ нарушений не выявлено

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание № 44/1/1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от «18» 04 2016 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:



С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

Директор Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа №1»
Дерезин А.М.



«28» апреля 2016 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводившего проверку)



МЧС РОССИИ

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
**ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО УСТЬ-ДОНЕЦКОМУ И КОНСТАНТИНОВСКОМУ РАЙОНАМ**

ул. Ленина, 20а р.п. Усть-Донецкий, 346550 Телефоны: (86351) 9-77-88, E-mail: 77gpn_rnd@mail.ru
«Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

Предписание № 66/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

**Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа №1»**

**Директору Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа №1»**

Во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора Усть-Донецкого и Константиновского районов по пожарному надзору подполковника внутренней службы Пономарева А.В. от 24 марта 2016 года, №66, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 часов 00 минут 01 апреля 2016 года по 16 часов 10 минут 28 апреля 2016 года проведена проверка дознавателем отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Усть-Донецкому и Константиновскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области - государственным инспектором Усть-Донецкого и Константиновского районов по пожарному надзору старшим лейтенантом внутренней службы Горбачевым Д.Н. в отношении объектов защиты – используемых (эксплуатируемых) Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа №1», расположенных по адресу: Ростовская область, г. Константиновск, ул. Донская, №4а, совместно с директором Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа №1» Дерезиным Анатолием Михайловичем.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Административное здание				
1	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности - допускается применение напольных покрытий (линолеума) на путях эвакуации из помещений 1 и 2 этажей правого крыла здания, без соответствующих документов, подтверждающих пожарную опасность данных материалов (сертификатов пожарной безопасности).	Постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012г. «О противопожарном режиме» п.33; №123-ФЗ от 22.07.2008г. ст. 4, ст. 151, ч. 6 ст. 134, табл.28; СНиП 21-01-97* п.6.25	08.08.2016	
2	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности – допускается отделка стен на путях эвакуации в лестничных клетках отделочными материалами (панелями ДСП), без соответствующих документов, подтверждающих пожарную опасность данных материалов (сертификатов пожарной безопасности).	Постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012г. «О противопожарном режиме» п.33; №123-ФЗ от 22.07.2008г. ст. 4, ст. 151, ч. 6 ст. 134, табл.28; СНиП 21-01-97* п.6.25	08.08.2016	
3	Ширина эвакуационных выходов из здания и помещений менее нормативного: - ширина запасного эвакуационного выхода из помещений первого этажа здания – 0,72 м.; - ширина эвакуационного выхода ведущего на лестничную клетку – 0,75 м.	№123-ФЗ от 22.07.2008г. ст.4, ст.151; Постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012г. «О противопожарном режиме» п.33; СНиП П-2-80 п.4.6; СНиП 2.01.02-85* п.4.6; СНиП 21-01-97* п.6.16	25.07.2017	
4	В здании не проведена огнезащитная обработка (пропитка) сгораемых деревянных конструкций кровли.	Постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012г. «О противопожарном режиме» п.21; Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008г. ст.4, ст.151; СНиП 21-01-97* п.7.1, п.7.12	08.08.2016	
5	Не обеспечено в полном объеме соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности по наличию на путях эвакуации знаков	Постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012г. «О противопожарном режиме» п.33, п.43;	08.08.2016	

	пожарной безопасности (отсутствует направляющая линия и знаки направления движения на лестничной клетке).	№123-ФЗ от 22.07.08г. ст. 4, ст.4, ст.151; ГОСТ Р 12.2.143-2009 п.4.1, п.6.6, п.6.7		
6	Не обеспечено наличие указателей направления движения к пожарному гидранту и водоему, являющимися источниками наружного противопожарного водоснабжения с четко нанесенными цифрами расстояния до их местоположения.	Постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012г «О противопожарном режиме» п.55	08.08.2016	
Здание конюшни				
7	В здании не проведена огнезащитная обработка (пропитка) сгораемых деревянных конструкций кровли.	Постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012г. «О противопожарном режиме» п.21; Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008г. ст.4, ст.151; СНиП 21-01-97* п.7.1, п.7.12	08.08.2016	
8	Не обеспечено соблюдение требований при монтаже и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности здания (автоматической установки пожарной сигнализации) – не оборудовано пожарными извещателями помещение кладовой.	Постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012г. «О противопожарном режиме» п.61; №123-ФЗ от 22.07.2008г. ст. 4, ст. 151; НПБ 110-03 п.4; СП 5.13130.2009 п.13.3.2	08.08.2016	
9	Осуществляется эксплуатация электрического светильника в складском помещении без защитного колпака, предусмотренного конструкцией светильника.	Постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012г «О противопожарном режиме» п.42	08.08.2016	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Дознаватель отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Усть-Донецкому и Константиновскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области (государственный инспектор Усть-Донецкого и Константиновского районов по пожарному надзору) старший лейтенант внутренней службы Горбачев Д.Н.
«28» апреля 2016г.



Предписание для исполнения получил:



«28» апреля 2016г.

Директор Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа №1»
Дерезин А.М.