

МУ «Отдел образования Администрации
Константиновского района»
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная
школа №1»

МБУ ДО ДЮСШ №1

347251; Ростовская область
г. Константиновск, ул. Донская 4 а
Телефон: (86393)2-14-66

Исх. _____ № 106
На № _____ от 09.06.2016г.

Государственному инспектору
Усть-Донецкого и
Константиновского районов по
пожарному надзору старшему
лейтенанту внутренней службы
Д.Н. Горбачеву

Сообщение

об устранении выявленных нарушений согласно представленным требованиям
Отделения надзорной деятельности и профилактической работы
по Усть-Донецкому и Константиновскому районам
№ 460-85/2016/4 от 11.05.2016г.

По факту устранения выявленных нарушений Администрация МБУ ДО
ДЮСШ №1 в лице директора Дерезина А.М., сообщает следующую
информацию.

Административное здание.

1. На путях эвакуации помещений 1 и 2 этажа правого крыла здания демонтировано напольное покрытие (линолеум).
2. На путях эвакуации, выходах и лестничных клетках демонтированы отделочные материалы (панели ДСП).
3. 29.04.2016г. в здании проведена огнезащитная обработка сгораемых деревянных конструкций кровли. Копии акта прилагаются.
4. На путях эвакуации и лестничных клетках размещены знаки пожарной безопасности и направления движения.
5. На зданиях установлены указатели направления движения к наружному пожарному водоёму с указанием расстояния до его местоположения.

Здание конюшни.

6. 29.04.2016г., в здании конюшни проведена огнезащитная обработка сгораемых деревянных конструкций кровли. Копии акта прилагаются.
7. В складском помещении на электрический светильник установлен защитный стеклянный колпак.

Директор МБУ ДО ДЮСШ №1

А.М. Дерезин