



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

(Главное управление МЧС России  
по Ростовской области)

**ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ПО УСТЬ-ДОНЕЦКОМУ И КОНСТАНТИНОВСКОМУ  
РАЙОНАМ**

ул. Ленина, 20 а, р.п. Усть-Донецкий  
Ростовская область, 346550  
тел. 8-(86351) 9-77-88, E-mail: 77gpn\_rnd@mail.ru  
«Единый «Телефон доверия» (863) 239-99-99

11.05.2016. № 5-6-50/130

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 460 – 85/2016/4  
об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного  
правонарушения**

р.п. Усть-Донецкий

«11» мая 2016 года

В 16 часов 05 мин. 28.04.2016 года на объектах защиты – используемых (эксплуатируемых) Муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа №1», расположенных по адресу: Ростовская область, г. Константиновск, ул. Донская, №4а, были выявлены нарушения требования Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года №390 (далее Постановление Правительства РФ от 25.04.2012г. №390) и других нормативных документов, регламентирующих требования пожарной безопасности, а именно:

**Административное здание**

1. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности - допускается применение напольных покрытий (линолеума) на путях эвакуации из помещений 1 и 2 этажей правого крыла здания, без соответствующих документов, подтверждающих пожарную опасность данных материалов (сертификатов пожарной безопасности). Постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012г. «О противопожарном режиме» п.33; №123-ФЗ от 22.07.2008г. ст. 4, ст. 151, ч. 6 ст. 134, табл.28; СНиП 21-01-97\* п.6.25
2. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности – допускается отделка стен на путях эвакуации в лестничных клетках отделочными материалами (панелями ДСП), без соответствующих документов, подтверждающих пожарную опасность данных материалов (сертификатов пожарной безопасности). Постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012г. «О противопожарном режиме» п.33; №123-ФЗ от 22.07.2008г. ст. 4, ст. 151, ч. 6 ст. 134, табл.28; СНиП 21-01-97\* п.6.25
3. В здании не проведена огнезащитная обработка (пропитка) сгораемых деревянных конструкций кровли. Постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012г. «О противопожарном режиме» п.21; Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008г. ст.4, ст.151; СНиП 21-01-97\* п.7.1, п.7.12
4. Не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности (отсутствует направляющая линия и знаки направления движения на лестничной клетке). Постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012г. «О противопожарном режиме» п.33, п.43; №123-ФЗ от 22.07.08г. ст. 4, ст.4, ст.151; ГОСТ Р 12.2.143-2009 п.4.1, п.6.6, п.6.7

5. Не обеспечено наличие указателей направления движения к пожарным гидрантам, являющимися источниками наружного противопожарного водоснабжения с четко нанесенными цифрами расстояния до их местоположения. Постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012г. «О противопожарном режиме» п.55

### Здание конюшни

6. В здании не проведена огнезащитная обработка (пропитка) сгораемых деревянных конструкций кровли. Постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012г. «О противопожарном режиме» п.21; Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008г. ст.4, ст.151; СНИП 21-01-97\* п.7.1, п.7.12
7. Осуществляется эксплуатация электрического светильника в складском помещении без защитного колпака, предусмотренного конструкцией светильника. Постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012г «О противопожарном режиме» п.42

За допущенные нарушения требований пожарной безопасности в соответствии с постановлением № 460-85/2016/3 от 11.05.2016 года Вы как должностное лицо были привлечены к административной ответственности.

Невыполнение вышеуказанных требований пожарной безопасности затруднит в случае возникновения пожара или иной чрезвычайной ситуации эвакуацию работников учреждения и посетителей из административного здания, используемого (эксплуатируемого) Муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа №1», и повысит риск наступления тяжких последствий для работников учреждения и посетителей.

Таким образом, причинами и условиями, способствовавшими совершению административного правонарушения, является недостаточный контроль с вашей стороны за выполнением в полном объеме обязательных требований пожарной безопасности.

**В соответствии со статьёй 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях Вам необходимо рассмотреть данное представление в течение месяца со дня его получения и сообщить в отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Усть-Донецкому и Константиновскому районам Главного управления МЧС России по Ростовской области о принятых мерах, направленных на устранение выявленных нарушений требований пожарной безопасности.**

Информирую, что не исполнение настоящего представления влечет за собой административную ответственность в соответствии со статьёй 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Кроме того, в случае непринятия мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения и отсутствие информации о принятии мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения у должностного лица, внесшего данное Представление в отведенный законодательством срок, в отношении Вас **«14» июня 2016 года** в 15 часов 30 мин., по адресу: 346550, Ростовская область, р.п. Усть-Донецкий, ул. Ленина, № 20а, в кабинете ОНДиПР будет составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьёй 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Копия протокола об административном правонарушении направляется судье в течение трёх дней со дня составления указанного протокола.

Государственный инспектор  
Усть-Донецкого и Константиновского районов  
по пожарному надзору  
старший лейтенант внутренней службы



Д.Н. Горбачев

Представление получил \_\_\_\_\_

11.05.2016г

дата, должность, подпись

ФИО

Представление направлено \_\_\_\_\_

(дата, № почтового отделения и № заказного письма)